

## Stellungnahme

Registrier-Nummer: **SMH-H / EH 29/2006**

Auftragsnummer:  
8102000312

Antragsdatum:  
21.03.06

Aktennummer:  
EH 29/2006

Prüfbericht-Nr:

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:

**D + H Mechatronic AG  
Georg-Sasse-Str. 28-32  
22949 Ammersbek**

Prüfgegenstand:

**Aufzugsschachtrauchung  
Lift Smoke Control LSC**

Prüfort:

**Georg-Sasse-Str. 28-32  
22949 Ammersbek**

Ausstellungsdatum:

**29.03.2006**

Prüfgrundlage:

**Konformitätserklärungen, Betriebsanleitung, einschlägige DIN VDE Bestimmungen, Aufzugsrichtlinie 95/16/EG, Landesbauordnungen**

Prüfergebnis:

**Das System LSC ist nicht direkter Bestandteil der Aufzugsanlage, kann aber nach unserer Auffassung, als für den Betrieb des Aufzuges erforderliche Einrichtung betrachtet werden und stellt in sofern kein aufzugsfremdes Gewerk dar, insbesondere wenn die Bauaufsicht eine Rauchererkennung in Aufzugsschächten fordert.  
Da durch das System LSC, entgegen den Anforderungen der Bauordnungen der Bundesländer, keine unverschließbare Öffnung ins Freie gegeben ist, muss vor dem Einbau des Systems das Einverständnis der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde eingeholt werden.**

Hannover

Datum: 29.03.2006

Die Sachverständigen:



Dipl.-Ing. Rosin Dipl.-Ing. Kunze

